



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 检测报告

## TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们



浙品码

报告编号  
REPORT NO.

2413103090

样品名称  
NAME OF SAMPLE

独立式光电感烟火灾探测报警器

委托单位  
CUSTOMER

弋阳县市场监督管理局

受检单位  
INSPECTED ENTITY

江西海安消防工程有限公司

检测类别  
TEST CATEGORY

省外监督抽查

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

国家化学建材质量检验检测中心

NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS





CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


浙江方圆检测集团股份有限公司  
国家化学建材质量检验检测中心检测报告  
TEST REPORT

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                             |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 样品名称<br>Name of Sample                               | 独立式光电感烟火灾探测报警器                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检测类别<br>Test Category                         | 省外监督抽查                      |
| 型号规格 Model<br>等级 Grade                               | JD-001<br>合格品                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 商标<br>Trademark                               | 佳盾                          |
| 生产日期<br>Date of Manufacture                          | 2023.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 批号或编号<br>Serial No.                           | 20240321001                 |
| 委托单位 (客户) 名称<br>Name of Customer                     | 弋阳县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 受检单位<br>Inspected Entity                      | 江西海安消防工程有限公司                |
| 联络信息<br>Contact Information                          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生产或供货单位<br>Manufacturer                       | 佳盾 (东莞) 安防科技有限公司/江西钢达建材有限公司 |
| 抽样者<br>Sampling Organization                         | 弋阳县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 抽样基数<br>Number of Samples                     | 6 只                         |
| 抽样地点<br>Sample Location                              | 江西省上饶市弋阳县南岩街道迎宾路                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 抽样数量<br>Number of Sample(s)<br>For Inspection | 6 只                         |
| 抽样日期<br>Sampling Date                                | 2024 年 03 月 21 日                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 到样数量<br>Receiving Number of<br>Sample(s)      | 4 只                         |
| 送样者<br>Sample(s) Deliverer                           | 弋阳县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 到样日期<br>Receiving Date of<br>Sample(s)        | 2024 年 03 月 29 日            |
| 判定依据<br>Decision Criteria                            | 《2024 年江西省“3·15”消防部门抽查检验方案》                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                             |
| 检测依据<br>Test Requirements                            | GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                             |
| 检测项目<br>Test Item(s)                                 | 共 5 项, 详见报告内页。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                             |
| 样品描述、状态<br>Description and<br>Condition of Sample(s) | 封存完好                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                             |
| 检测日期<br>Test Date                                    | 2024 年 03 月 29 日<br>至 2024 年 04 月 10 日                                                                                                                                                                                                                                                                         | 检测地点<br>Test Location                         | 建友实验室                       |
| 检测结论<br>Test Summary                                 | 依据《2024 年江西省“3·15”消防部门抽查检验方案》要求, 对所抽样品的 5 个项目进行检验, 所检项目的检验结果均不符合要求。检验结论: 不合格。<br><br>盖章: <br>批准日期: 2024 年 04 月 1 日<br>Date of Approval |                                               |                             |
| 备注<br>Remarks                                        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                             |

批准:  
Approved by审核:  
Verified by编制:  
Composed by

# 检测报告

## TEST REPORT

| 序号<br>Serial<br>No. | 检测项目<br>Test Items | 技术要求<br>Requirement                                                                                                                                                                                 | 检测结果<br>Test Results                                                                                                  | 单项结论<br>Item<br>Conclusion | 备注<br>Remarks |
|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                   | 功能试验               | <p>烟参数达到预定值时,报警器应同时发出声、光报警信号。</p> <p>报警器应具有自检功能,自检时报警器应发出声、光报警信号。</p> <p>除电池和熔断器外,报警器不应有用户拆换或维修的元器件,当电池被取走时,应有明显警示标识。</p>                                                                           | <p>烟参数达到 2.0 dB/m 时,报警器未发出报警信号。</p> <p>报警器具有自检功能,自检时报警器能发出声、光报警信号。</p> <p>除电池和熔断器外,报警器无其它可拆换或维修的元器件,当电池被取走时有警示标识。</p> | 不符合                        | /             |
| 2                   | 方位试验               | <p>方位示意图:</p>  <p>在报警器的不同方位上测量8次响应阈值,每测完1次,报警器应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。响应阈值的比值<math>m_{\max}: m_{\min}</math>不应大于1.6。</p> | <p>烟浓度达到 2.0 dB/m 时,报警器在8个试验方位均未发出报警信号。</p>                                                                           | 不符合                        | /             |
| 3                   | 冲击试验               | <p>试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号。</p> <p>试验后,报警器应无机械损伤和紧固部位脱落现象。</p> <p>试验后,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值的比值<math>m_{\max}: m_{\min}</math>不应大于1.6。</p>                                        | <p>试验期间,报警器未发出故障或火灾报警信号。</p> <p>试验后,报警器无机械损伤和紧固部位脱落现象。</p> <p>对试样进行响应阈值测量,烟浓度达到 2.0 dB/m 时,报警器在冲击试验前、后均未发出报警信号。</p>   | 不符合                        | /             |
| 4                   | 静电放电试验             | <p>试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号。</p> <p>试验后,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,响应阈值的比值<math>m_{\max}: m_{\min}</math>不应大于1.6。</p>                                                                       | <p>试验期间,报警器未发出故障或火灾报警信号。</p> <p>对试样进行响应阈值测量,烟浓度达到 2.0 dB/m 时,报警器在静电放电试验前、后均未发出报警信号。</p>                               | 不符合                        | /             |

集  
★  
检



检测报告  
TEST REPORT

| 序号<br>Serial<br>No. | 检测项目<br>Test Items | 技 术 要 求<br>Requirement                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 检测结果<br>Test Results      | 单项结论<br>Item<br>Conclusion | 备注<br>Remarks |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 5                   | 火灾灵敏度试验            | 4只报警器均应探测出4种试验火, 其灵敏度级别应在 I、II、III级之中。<br>I 级: $m_I < 0.5\text{dB/m}$ , $\gamma_I < 1.5$ , $\Delta T_I < 15^\circ\text{C}$ ;<br>II 级: $m_{II} < 1.0\text{dB/m}$ , $\gamma_{II} < 3.0$ , $\Delta T_{II} < 30^\circ\text{C}$ ;<br>III 级: $m_{III} < 2.0\text{dB/m}$ , $\gamma_{III} < 5.0$ , $\Delta T_{III} < 60^\circ\text{C}$ . | 4只报警器在4种试验火试验结束时均未发出报警信息。 | 不符合                        | /             |

团  
★  
时  
一

