



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫关注我们



浙品码

报告编号
REPORT NO.

2413103094

样品名称
NAME OF SAMPLE

手提式干粉灭火器

委托单位
CUSTOMER

弋阳县市场监督管理局

受检单位
INSPECTED ENTITY

弋阳县万安消防器材经验部

检测类别
TEST CATEGORY

省外监督抽查

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

国家化学建材质量检验检测中心



NATIONAL CENTER OF QUALITY INSPECTION FOR CHEMICAL BUILDING MATERIALS



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

浙江方圆检测集团股份有限公司
国家化学建材质量检验检测中心检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	手提式干粉灭火器	检测类别 Test Category	省外监督抽查
型号规格 Model 等级 Grade	MFZ/ABC 4 型 (4kg) 合格品	商标 Trademark	速零
生产日期 Date of Manufacture	2024 年 3 月	批号或编号 Serial No.	20240321003
委托单位 (客户) 名称 Name of Customer	弋阳县市场监督管理局	受检单位 Inspected Entity	弋阳县万安消防器材经验部
联络信息 Contact Information	/	生产单位 Manufacturer	江西进贤消防化工实业有限公司
抽样者 Sampling Organization	弋阳县市场监督管理局	抽样基数 Number of Samples	16 箱
抽样地点 Sample Location	上饶市弋阳县南岩街道龙 门路 21 号 3 单元 10 幢	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	4 具
抽样日期 Sampling Date	2024 年 03 月 21 日	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 具
送样者 Sample(s) Deliverer	弋阳县市场监督管理局	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2024 年 03 月 29 日
判定依据 Decision Criteria	《2024 年江西省“3·15”消防部门抽查检验方案》		
检测依据 Test Requirements	GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分: 性能和结构要求》		
检测项目 Test Item(s)	共 6 项, 详见报告内页。		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	封存完好		
检测日期 Test Date	2024 年 03 月 29 日 至 2024 年 04 月 10 日	检测地点 Test Location	建友实验室
检测结论 Test Summary	依据《2024 年江西省“3·15”消防部门抽查检验方案》要求, 对所抽样品的 6 个项目进行检验, 检验结果符合国家标准。检验结论: 未发现不合格情形。  盖章:  批准日期: 2024 年 04 月 1 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准:
Approved by审核:
Verified by编制:
Composed by

检测报告

TEST REPORT

序号 Serial No.	检测项目 Test Items	技术要求 Requirement	检测结果 Test Results	单项结论 Item Conclusion	备注 Remarks
1	水压试验	灭火器筒体进行 2.1MPa 水压试验。试验中不应有泄漏、破裂和可见变形。	灭火器筒体未出现泄漏、破裂和可见变形。	符合	/
2	爆破压力 MPa	≥ 5.5	7.64	符合	/
3	爆破口情况	爆破时, 筒体不应产生碎片或有部件弹出; 爆破不应是由筒体材料中的任何缺陷造成; 当爆破压力小于 $5.4 \times P_{ms}$ 或 8.0MPa 中的较大值时, 破坏不应发生在焊缝上。	爆破时, 筒体未产生碎片或有部件弹出; 爆破不是由筒体材料中的任何缺陷造成; 破坏未发生在焊缝上。	符合	/
4	容积膨胀量	爆破时筒体容积的膨胀量不应小于原容积的 10%。	爆破时筒体容积的膨胀量为原容积的 28.5%。	符合	/
5	壁厚测量 mm	≥ 1.14	1.19	符合	/
6	干粉灭火剂含量检验 (磷酸二氢铵含量)	公布值 %	≥ 75	符合	/
		含量 %	75 ± 2.6		

集团
★
检测专

